

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I  
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

«ПРОЧНОСТЬ»

Свидетельство об аттестации (ФБУ «ТЕСТ-С. -ПЕТЕРБУРГ»)

№ SP01.01.246.105 действителен до 28 декабря 2027 г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (АО «СИСТЕМА АКСЕКО»)


№ RU.АКС.ИЛ.828

действителен до 24 сентября 2030 г.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, тел. 310-43-82,

Фактический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, тел. 310-43-82

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель ИЦ «ПРОЧНОСТЬ»  
ФГБОУ ВО ПГУПС

А.П. Лейкин

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5938

от " 28 " ноября 2025 г.

Наименование продукции  
(тип, марка и т.п.)

Образцы-цилиндры 150\*150 мм

Производитель продукции  
Заказчик испытаний  
(наименование, адрес)

ООО «Баркада»

Дата отбора образцов  
(дата, акт №, строительный объект)

20.10.2025г.

Дата получения образцов  
(дата, № заказа)

письмо-заказ вх. № 128 от 10.11.2025 г.

Сведения об испытываемых образцах  
(количество, маркировка, характеристики)

ТУ 23.61.12.151-001-38532082-2025

Методики испытаний  
(Шифры НД, наименование методик)

ГОСТ 12730.5-18

Дата испытания

24.11. – 28.11.2025

Средства измерения и данные о поверке  
(аттестации)

Установка вакуумная УВ-Ф зав. №04-98  
аттестат №245131  
сроком действия до 25.12.2025 г.

Результаты испытаний приведены в приложениях

Настоящий протокол и результаты испытаний (приложения) касаются только образцов,  
подвергнутых испытанию.

ЗАПРЕЩЕНО частичное или полное воспроизведение протокола и приложений  
без разрешения ИЦ "ПРОЧНОСТЬ" ФГБОУ ВО ПГУПС.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I  
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

«ПРОЧНОСТЬ»

Свидетельство об аттестации (ФБУ «ТЕСТ-С. -ПЕТЕРБУРГ»)  
№ SP01.01.246.105 действителен до 28 декабря 2027 г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (АО «СИСТЕМА АКСЕКО»)  
№ RU.АКС.ИЛ.828 действителен до 24 сентября 2030 г.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9  
Фактический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9

Кафедра «Строительные материалы и технологии»  
Лаборатория стандартных испытаний (ЛСИ)  
Тел. (812) 310-43-82; Факс (812) 571-23-53

Приложение к протоколу № 5938 от 28.11.2025 г. (письмо-заказ вх. № 128 от 10.11.2025 г.)

28.11.2025 г. № 480/251-ИЦ

На № 63 от 10.11.2025 г.

Директору  
ООО «Баркада»  
Р.Х. Етдзаеву

результаты испытания

Испытания по методике ГОСТ 12730.5-2018  
«Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»  
п.4 «Определение водонепроницаемости по «мокрому пятну».

№ п/п	Маркировка образцов	Дата изготовления образцов	Дата испытания образцов	Время выдержки образцов, ч	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Образцы стеклофибробетона	20.10.2025	24.11. – 28.11.2025	96	Испытанная партия бетона соответствует требованиям ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» на W 12



Руководитель  
ИЦ «ПРОЧНОСТЬ» ФГБОУ ВО ПГУПС

А.П. Лейкин

Исполнитель

Я.Л. Бежнать